

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям СНТ «Малые Озерки»

№ _____ « _____ » _____ 202__ г.

Владелец электрических сетей - СНТ «Малые Озерки» (далее – Товарищество).

Заявитель – _____ (заявка от _____ . _____ . 202__ г.)

1. **Наименование энергопринимающих устройств заявителя:** ВРУ и РЩ 0,4 кВ вместе с узлом учёта потреблённой электроэнергии, в совокупности с питающей, распределительной, и групповой сетями, которые Заявитель создает за свой счёт от точки присоединения.
2. **Наименование и место нахождения объекта,** в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: строящийся «жилой/садовый дом» заявителя **на земельном участке № _____**, расположенном в границах Товарищества (Ленинградская область, Выборгский район, пос. Озерки (Краснодолинская).
3. **Максимальная присоединяемая мощность** составляет **15,0 кВт.**
4. **Категория надежности электроснабжения** – третья.
5. **Класс напряжения электрических сетей**, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,4 кВ.

Точка присоединения: отпаечные контактные соединения изолированного провода СИП на опоре № _____ ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 _____.

6. **Основной источник питания:** ПС-35 кВ «Лужки».
7. **Резервный источник питания:** отсутствует.
8. **Мероприятия, выполняемые Заявителем:**
 - 8.1. Создать за свой счёт для технологического присоединения энергопринимающие устройства (электроустановки) заявителя (до точки присоединения).
 - 8.2. Электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть от ближайшей к границе участка заявителя (но не более 15 м) опоры ВЛ-0,4 кВ.
 - 8.3. Шкаф учёта разместить на опоре ВЛ-0,4 кВ, степень защиты шкафа учета – IP 54 и выше.
 - 8.4. В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) 6 и 7 издания, в том числе глава 1.5, глава 1.7, раздел 3, глава 7.1, все вводные автоматы, рубильники, предохранители, клеммные и переходные колодки, находящиеся до счётчиков, должны иметь техническую возможность для опломбирования.
 - 8.5. Для контроля величины максимальной мощности предусмотреть установку вводного автоматического выключателя (номинал выключателя выбрать из расчёта максимальной мощности, указанной в п.3 настоящих технических условий) с возможностью опломбировки.

- 8.6. Для контроля количества потреблённой электроэнергии и её оплаты разместить в шкафе учёта двухтарифный прибор учёта электроэнергии.
- 8.7. Предусмотреть **свободный доступ ответственных представителей Товарищества** в шкаф учёта для контроля за соблюдением заявителем требований настоящих технических условий в период эксплуатации заявителем электроустановок, а также с целью контроля и учёта потребляемой заявителем электроэнергии.
- 8.8. При создании заявителем собственных электроустановок, проходящих по земельным участкам, являющимся собственностью Товарищества, необходимо предусматривать прокладку кабеля в земле с соблюдением всех необходимых требований, установленных Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), утверждённых 05.10.1979г. Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР (в действующей редакции), и Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭ), утверждённых приказом №6 от 13.01.2003г. Министерства энергетики РФ. При пересечении электрическим кабелем заявителя канав и дорог, являющихся собственностью Товарищества, указанные объекты должны быть восстановлены надлежащим образом силами заявителя.
- 8.9. До осуществления технологического присоединения электроустановок заявителя к электрической сети Товарищества предъявить электроустановки заявителя представителю Товарищества для освидетельствования.
- 8.10. Надлежащее исполнение заявителем пунктов 8.1 – 8.9 удостоверяется оформлением между Товариществом и заявителем **Акта о выполнении технических условий и Акта ввода прибора учёта электроэнергии в эксплуатацию.**

9. **Мероприятия, выполняемые Товариществом:**

- 9.1. Осуществить проверку исполнения заявителем требований настоящих технических условий.
- 9.2. Осуществить в точке присоединения технологическое присоединение к электрической сети (0,4 кВ) Товарищества энергопринимающих устройств заявителя, созданных заявителем в соответствии с требованиями, изложенными в пунктах 8.1 – 8.10 настоящих технических условий.
10. Технологическое присоединение электроустановок заявителя к электрической сети Товарищества **в обязательном порядке** сопровождается подписанием между Товариществом и заявителем **Акта об осуществлении технологического присоединения** с указанием точек технологического присоединения и описанием границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
11. Срок действия настоящих технических условий составляет **2 года.**

Председатель СНТ «Малые Озерки»